

PATIKSLINIMŲ INFORMACIJA

Plano pavadinimas: Detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00083939) koregavimas pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypuose (kad. Nr. 4184/0400:0963, 4184/0400:0968), esančiuose Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Jonažolių g. 8, 18.

TPD Nr. K-VT-41-25-474.

Eil. Nr.	Pastaba	Eil. Nr.	Atsakymai / atlikti patikslinimai
Vilniaus rajono savivaldybės administracija (2026-02-26 Nr. REG49729239)			
1.	Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1- 338, 148.7 p. ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ VIII skyriaus 31 ir 32 d., visų aklakelių pabaigose turi būti suformuotos/suprojektuotos automobilių apsisukimo aikštelės. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina pagrįsti detaliojo plano sprendinius tekstinėje dalyje arba koreguoti sprendinius	1.	Į pastabą atsižvelgta. Sprendinių aiškinamajame rašte (9 psl.) papildyta gaisrinės saugos dalis: „Detaliojo plano sprendiniais papildomos gatvės neprojektuojamos. Esamo žemės sklypo kad. Nr. 4184/0400:0972 infrastruktūros koridorius ir jo gale esanti apsisukimo aikštelė (ties žemės sklypu kad. Nr. 4184/0400:0968), kuri užtikrina alternatyvų pateikimą prie pastato priešgaisrinėms ar kitų specialiųjų transporto priemonėms, nėra naikinama, todėl planuojamo servitutinio privažiavimo gale papildoma automobilių apsisukimo aikštelė nėra planuojama. Taip pat bus užtikrintas ir neapsunkintas priešgaisrinių ar kitų specialiųjų transporto priemonių pateikimas prie pastato iš esamos apsisukimo aikštelės“; Pagrindiniame brėžinyje papildyta 2 pastaba.

Projekto vadovė

Eleonora Kulnis