

## GAUTŲ PASTABŲ ĮVERTINIMAS

### Projekto pavadinimas:

MAIŠIAGALOS MSTL. KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN.,  
SVAJONIŲ G., DETALUSIS PLANAS

TPD Nr. K-VT-41-23-862

Nauja sprendinių versija rengiama atsižvelgus į teritorijų planavimo komisijos metu gautas pastabas iš derinančiųjų institucijų.

**Vilniaus rajono savivaldybės administracija, reg. Nr. REG53114353, 2026-04-27**

### PASTABA

### ĮVERTINIMAS

1. Vadovaujantis Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimu (korektūra), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-74 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-193 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ koregavimo patvirtinimo“ sprendiniais, teritorija patenka į perspektyvinės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją, todėl detaliojo plane turi būti pateikti visi perspektyviniai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendiniai.

*Atsižvelgta. Brėžinyje pavaizduoti šalia DP planuojamos teritorijos specialiuoju planu numatyti perspektyviniai vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.*


*AR ir brėžinyje parašyta pastaba dėl prisijungimo prie planuojamų tinklų.*

2. Pagrįsti naujai siūlomo nustatyti kelio servituto Nr. S2.1, kurio plotas 0,0558 ha - atkreiptinas dėmesys, kad minėtas kelio servitutas yra planuojamas siūlomo grėžinio vietoje, tačiau pažymėtina, kad aplink grėžinį privaloma 3 metrų sanitarinė apsaugos zona, kurioje draudžiamas transporto eismas ir kelio danga.

*Atsižvelgta. Kelio servitutas vandens grėžinio apsaugos zonoje nenumatomas*

Išvada: Į gautas pastabas atsižvelgta. Sprendiniai pakoreguoti.

Projekto vadovas



(parašas)

Donatas Duoba