

GAUTŲ PASTABŲ ĮVERTINIMAS

Projekto pavadinimas:

ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0300:632), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PARAPIJONIŠKIŲ K., DETALUSIS PLANAS

TPD Nr. K-VT-41-24-77

Nauja sprendinių versija rengiama atsižvelgus į teritorijų planavimo komisijos metu gautas pastabas iš derinančiųjų institucijų.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, reg. Nr. REG46159799, 2025-12-14

PASTABA

ĮVERTINIMAS

1. Erdviniuose duomenyse servitutų sluoksnyje naujai siūlomų nustatyti servitutų, kurių projektiniai Nr. S1 ir S3 plotai neatitinka Detaliojo plano aiškinamajame rašte bei pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje nurodytiems servitutų plotams

Pataisyta

2. Nepagrįsti paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai. Nėra pateiktų paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinių. Pagrindiniame bei inžinerinės infrastruktūros brėžinyje turi būti aiškiai pavaizduoti visi paviršinių nuotekų surinkimo įrenginiai nurodant planuojamųjų vietas. Atlikti geologinius tyrimus, kurie pagrįstų planuojamus sprendinius

Grafinėje dalyje pažymėti lietaus nuotekų surinkimo įrenginiai. AR aprašyti ir pagrįsti sprendiniai. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų privalomumas nurodytas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“: VI skyriaus 39 punkte. DP rengimo metu tyrimai nėra privalomi, nes teritorijų planavimo dokumentų lygmuo apima tik principinio lygmens inžinerinius sprendinius, o techniniai (geologiniai, hidrologiniai) tyrimai atliekami statybos projektavimo stadijoje, kaip numato ir STR 1.04.04:2017.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, reg. Nr. REG44002379, 2025.11.04

PASTABA


ĮVERTINIMAS

Nenagrinėjami išorės gaisrų gesinimo klausimai.

Papildyti sprendiniai. Brėžinyje pavaizduoti priešgaisriniai vandens rezervuarai. Aprašyta aiškinamajame rašte

Išvada: Į gautas pastabas atsižvelgta. Sprendiniai pakoreguoti.

Projekto vadovas



(parašas)

Donatas Duoba