

PAAIŠKINIMAS dėl Versijos Nr. 3 projektui TPD Nr. K-VT-41-24-319, 2025-09-26

Eil. Nr.	Nederinimo motyvai - pastabos:	Pastabų įvykdymas
1.	Vilniaus rajono savivaldybės administracija: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, laikytis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose. Klaidingai nurodoma statinių statybos zona, pažeidžiant esamo lietaus tinklo apribojimus (kol jis nebus perklotas į kitą vietą).	1. Atsižvelgta, detaliojo plano brėžinyje išskirta kita (mėlyna) spalva statybos zona esamo lietaus nuotekų tinklo apsaugos zonoje, nurodant, kad statyba tik iškėlus/ perklojus lietaus nuotekų tinklą d600 į servituto 3s ribas. Papildomai detaliojo plano brėžinyje įrašyta pastaba Nr. 10 „Statybos zona, esamo lietaus nuotekų tinklo d600 apsaugos zonoje, galima tik iškėlus / perklojus lietaus nuotekų tinklą d600 į servituto 3s ribas, įstatymų nustatyta tvarka.“

Kiti sprendiniai nekeičiami.

PV Gražina Meidutė