

DĒL TPDRIS PATEIKTŲ SPRENDINIŲ TPD NR. K-VT-41-24-722

(Grigaičių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Krantinės g. detalusis planas)

Pastabos Nr.	Pastabos (tekstas)	Komentaras
1.	<p>2025-11-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nepritarimo sprendiniams derinti motyvai Nr. REG 44435538:</p> <p>Nepagrįsti paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai. Nėra atliktų skaičiavimų, atliktų geologinių tyrimų, kurie pagrįstų planuojamus sprendinius. Pagrindiniame bei inžinerinės infrastruktūros brėžinyje turi būti aiškiai pavaizduoti visi paviršinių nuotekų surinkimo įrenginiai nurodant planuojamą jų vietas.</p>	<p>Geologiniai tyrimai atlikti (pridedami); Skaičiavimai, kurie pagrindžia paviršinių nuotekų sprendinius, atlikti (pridedami). Suplanuotuose žemės sklypuose numatyta įrengti individualias lietaus nuotekų surinkimo talpas. Išvalytos paviršinės nuotekos nuo būsimos Krantinės gatvės gali būti išleidžiamos į greta esantį dirbtinį vandens telkinį.</p>